

UCHWAŁA NR .../.../26

RADY GMINY PUCK

z dnia 25 czerwca 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 662) w zw. z art. 227 i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1691),

Rada Gminy Puck

uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Gminy Puck uznaje za bezzasadną skargę Pani M.W na działalność Wójta Gminy Puck dotyczącą działań podejmowanych w związku z wystąpieniem skażenia mikrobiologicznego wody w części wodociągu Leśniewo.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Puck.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ADWOKAT

Jakub Kudła

Uzasadnienie

W dniu 2 czerwca 2026 r. do Rady Gminy Puck wpłynęła, przekazana przez Wojewodę Pomorskiego zgodnie z właściwością, skarga Pani M. W. na działalność Wójta Gminy Puck w postaci działań podejmowanych w związku z wystąpieniem skażenia mikrobiologicznego wody w części wodociągu Leśniewo.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Puck na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2026 r. przeprowadziła postępowanie wyjaśniające w sprawie przedmiotowej skargi. Po analizie zgromadzonej dokumentacji oraz wyjaśnień Wójta Gminy Puck Komisja wydała opinię o uznaniu skargi za bezzasadną i przedłożyła ją Radzie Gminy Puck.

Skarżąca zarzuciła Wójtowi Gminy Puck niewłaściwe zarządzanie sytuacją kryzysową, niewystarczające informowanie mieszkańców o zagrożeniu sanitarnym, brak wykorzystania wszystkich dostępnych środków komunikacji, organizację wydarzenia plenerowego podczas obowiązywania ograniczeń dotyczących jakości wody oraz niewłaściwe zapewnienie mieszkańcom dostępu do bezpiecznej wody pitnej.

W toku postępowania Komisja przeanalizowała treść skargi, odpowiedzi udzielone przez Wójta Gminy Puck na pytania Komisji, dokumentację dotyczącą działań podejmowanych przez Gminę Puck, wyniki badań laboratoryjnych oraz dokumenty Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku.

Po zapoznaniu się z przedłożonymi wyjaśnieniami Komisja zwróciła się dodatkowo do Centrum Usług Komunalnych Gminy Puck o przekazanie wyników badań jakości wody celem jednoznacznego ustalenia rodzaju bakterii, która była podstawą wydania decyzji o czasowym braku przydatności wody do spożycia.

Analiza przekazanych wyników badań laboratoryjnych oraz dokumentacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku wykazała, że skarżąca błędnie wskazuje w treści skargi na wystąpienie bakterii *Escherichia coli*. Z przedłożonych wyników badań wynika bowiem, że w badanych próbkach nie stwierdzono obecności bakterii *Escherichia coli*, ani enterokoków kałowych. W obu przypadkach wynik badań wynosił 0 jtk/100 ml.

Podstawą wydania komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku z dnia 22 maja 2026 r. oraz decyzji o braku przydatności wody do spożycia była obecność bakterii grupy coli w ilości 68 jtk/100 ml. Bakterie grupy coli stanowią odrębny parametr mikrobiologiczny i nie są tożsame z bakterią *Escherichia coli* wskazaną przez skarżącą.

Z ustaleń Komisji wynika ponadto, że po otrzymaniu informacji o pogorszeniu jakości wody Wójt Gminy Puck niezwłocznie zwołał posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W działania zaangażowani zostali przedstawiciele Urzędu Gminy, Centrum Usług Komunalnych, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz sołtysi miejscowości objętych ograniczeniami.

Mieszkańcy byli informowani o zagrożeniu za pośrednictwem strony internetowej Gminy Puck, Biuletynu Informacji Publicznej, mediów społecznościowych, sołtysów, jednostek OSP oraz plakatów informacyjnych umieszczonych w miejscach publicznych. Dodatkowo strażacy OSP prowadzili bezpośrednie działania informacyjne wśród mieszkańców miejscowości objętych ograniczeniami.

Jednocześnie mieszkańcom zapewniono zastępcze źródła wody pitnej poprzez dystrybucję wody butelkowanej, beczkowsy, cysterny oraz zbiorniki typu mauzer. Dla osób starszych, samotnych, z niepełnosprawnościami oraz wymagających szczególnej opieki zapewniono możliwość dostarczania wody bezpośrednio do miejsca zamieszkania.

Komisja przeanalizowała również zarzut dotyczący organizacji wydarzenia plenerowego „Święto Ludowe”. Z wyjaśnień wynika, że organizator wydarzenia uczestniczył w pracach sztabu kryzysowego, a podczas imprezy zapewniono wodę butelkowaną oraz niezależne źródła zaopatrzenia w wodę dla sanitariatów, co wyeliminowało ryzyko korzystania z wody objętej ograniczeniami sanitarnymi.

Komisja ustaliła ponadto, że po przeprowadzeniu działań naprawczych wykonano kolejne badania jakości wody. Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku z dnia 29 maja 2026 r. stwierdzono przydatność wody do spożycia po zakończeniu działań naprawczych realizowanych przez dostawcę wody. W uzasadnieniu decyzji wskazano, że nie stwierdzono obecności bakterii *Escherichia coli* ani enterokoków kałowych, a kolejne badania nie wykazały niezgodności parametrów mikrobiologicznych.

Po analizie całości zgromadzonego materiału dowodowego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie stwierdziła zaniedbań ani zaniechań ze strony Wójta Gminy Puck. Przedstawiona dokumentacja potwierdziła, że działania były podejmowane niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi procedurami, zaleceniami służb sanitarnych oraz zasadami zarządzania kryzysowego.

Rada Gminy Puck podziela w pełni ustalenia i stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w konsekwencji czego należało podjąć uchwałę jak w sentencji.

Pouczenie:

W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego. (art. 239 § 1 k.p.a.)