

**URZĄD GMINY PUCK**  
ul. 10 Lutego 29  
84-100 PUCK  
(1)

BR.0003.7.2024.MG

Puck, dnia 26 czerwca 2024 roku

**Pan**  
**Łukasz Korthals**  
**Radny Gminy Puck**

Dotyczy interpelacji z dnia 13.06.2024 r. w sprawie zakupu agregatu prądotwórczego do hydroforni w Połczynie.

Szanowny Panie

w odpowiedzi na Pana interpelację, która dotyczyła prośby o zakup agregatu prądotwórczego do hydroforni w Połczynie informuję, iż wyjaśnień w przedmiotowej sprawie udzielono już w odpowiedzi na pismo Sołtysa wsi Połczyno z dnia 23 maja 2024 r.

W załączeniu przekazuję pismo z dnia 24 czerwca 2024 r., zaadresowane do Sołtysa wsi Połczyno.

Z poważaniem

**WÓJT GMINY PUCK**

  
**Marcin Nikrant**

**Soltys wsi Polczyno**  
**Pan**  
**Dariusz Groenwald**

Dotyczy: pisma z dnia 23 maja 2024 r.

W odpowiedzi na Pana pismo w sprawie montażu agregatu prądotwórczego w hydroforni w Polczynie, uprzejmie wskazuję, iż w planach inwestycyjnych na rok bieżący nie przewidziano takiego wydatku. Zakup agregatu, którego parametry pozwolą na awaryjne zasilenie stacji uzdatniania wody (ok 80 - 100 kW), z uwagi na koszt nie można zrealizować w ramach środków przeznaczonych na zadania bieżące.

Agregaty prądotwórcze znajdują się tylko na wyposażeniu obiektów, które przeszły już kompleksową modernizację (tj. SUW Mrzezino, Leśniewo, Starzyno oraz Rekowo Górne), wynika to z kosztu zakupu oraz konieczności dostosowania parametrów urządzenia do zapotrzebowania konkretnej stacji uzdatniania wody.

Niemniej zadanie powyższe uwzględnione zostanie jako propozycja do planu budżetu w roku 2025.

Z poważaniem,

**WÓJTA GMINY PUCK**  
  
**Marcin Nikrant**

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa.