

Puck, dnia 24.08.2026 r.

OR.0003.34.2026.MK

Krzysztof Radtke
Radny Gminy Puck

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 10 sierpnia 2026 r. dot. zakresu planowanego postępowania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1440G w miejscowości Darzłubie” (poz. 1.1.9. Planu postępowań o udzielenie zamówień Gminy Puck na 2026 rok) w kontekście badań diagnostycznych nawierzchni przeprowadzonych w 2025 r. oraz udostępnienia i publikacji ekspertyzy technicznej niniejszym udzielamy odpowiedzi:

Ad 1

Ekspertyza techniczna została opracowana we wrześniu 2025 r. i odebrana przez Urząd Gminy 8 października 2025 r.

Ad 2

Ekspertyza techniczna wskazuje, że nawierzchnia jezdni została wykonana zgodnie z założeniami projektu, które były poprawne ale dla stałych warunków wodnych i jednocześnie wskazuje, że degradacja nawierzchni i jej tempo wynikają z braku odwodnienia wgłębnego oraz zmienności warunków wodnych.

Przedmiotowa ekspertyza rekomenduje wykonanie drenażu (odwodnienia wgłębnego), co wiązałoby się z przebudową całej nawierzchni drogi.

Ad 3

Zakres planowanego postępowania (poz. 1.1.9) do przetargu remontu drogi powiatowej został oparty na dokumentacji budowlanej oraz wizji w terenie. Do remontu drogi przyjęto konstrukcję z projektu budowlanego.

Ad 4

Zakres opracowania dokumentacji do przetargu obejmuje remont w szczególności naprawę i regulację pozapadanych studzienek kanalizacyjnych, wpustów deszczowych oraz odtworzenie nawierzchni drogi.

Ad 5

Planowany remont ma zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom drogi i będzie miał charakter doraźny. Urząd Gminy Puck przygotowuje się do sporządzenia dokumentacji technicznej na budowę odwodnienia wgłębnego, którego brak jest przyczyną deformacji nawierzchni.